

NYILATKOZAT

Alulírott Dorkó Tamás energetikai tanúsító nyilatkozom, hogy a 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90. szám alatti Községháza, energia hatékonyságát célzó projekt számítását a 176/2008. (VI.30.) korm. és a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 2016.I.01-i állapot, költségoptimalizált (5. melléklet) szerint készítettem.

A meglévő állapotról készült számítást az országos tanúsító rendszerben rögzítettem HET00415156 azonosító számon. A tervezett állapotról pedig a számítást elkészítettem, melyet mellékelek.

- meglévő állapot összesített primer energia fogyasztás $E_p=229,45 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
- tervezett állapot összesített primer energia fogyasztás $E_p=148,07 \text{ kWh/m}^2\text{a}$

Megtakarítás: $dE_p = 100 - (E_p \text{ tervezett} / E_p \text{ meglévő} * 100) = 35,47 \%$

- korszerűsítéssel elért energiahatékonysági javulás: 35,47 %

Ezzel a projekt teljesíti a Pályázati Felhívásban elvárt, legalább 10 %-os fajlagos energiahatékonyság javulást.

Tervezett felújítás mérete:

- Összes felület: $1090,3 \text{ m}^2$
- Felújítandó felület: 354 m^2
- Felújítással az összes felület **32%-a** ($> 25\%$) érintett, ezáltal jelentős felújításnak számít.

Ugyanakkor a Községháza épületének külső rekonstrukciójára és energetikai korszerűsítésére – a költségoptimalizált szinthez tartozó fajlagos hővesztésgtényező, valamint összesített energetikai jellemző értéke, csak abban az esetben érheti el a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti költség optimum szintet, ha az épület külső hőszigetelést kap.

Tekintettel arra, hogy a Községháza épülete helyi védelem alatt áll, a külső hőszigetelés megépítése esetén az épület védett elemei és építészeti jellege oly mértékben sérülne, illetve módosulna, amely összeegyeztethetetlen a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározottakkal.

Melléklet:

1. sz. melléklet: HET00415156 tanúsítvány
2. sz. melléklet: korszerűsítés utáni tervezett állapot

Baja, 2016. november 29.

DORKÓ TAMÁS
Épület Energetikai Tanúsító
TÉ/03-6564

Dorkó Tamás
Energetikai tanúsító
TÉ/03-6564